

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі**

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
“Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Акумуляторні батареї для джерела безперебійного живлення. Код ДК 021:2015: 31440000-2: Акумуляторні батареї. Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-29-015082-а.			
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	З метою забезпечення безаварійної та безперебійної роботи персональних комп'ютерів членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату Комісії використовуються джерела безперебійного живлення (ДБЖ) Delta VX 1000VA 2019 року випуску та APC BX650LI-GR 2018 року випуску (фактичний термін експлуатації становить 5 років і більше).			
		№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість,
		1	Акумуляторна батарея для джерела безперебійного живлення 12 В, 7,2Аг *	штук	390
		Всього:			390
*із зазначенням конкретного виробника акумуляторних батарей та моделі у тендерній пропозиції учасника.					
Акумуляторні батареї (АКБ) в кількості 390 штук необхідні для встановлення до джерел безперебійного живлення (ДБЖ): Delta VX 1000VA та APC та BX650LI-GR.					
Технічні вимоги до АКБ:					
		Назва параметру	Технічні вимоги		
		Експлуатаційна температура навколишнього середовища	Номінальна: 25 °С; При розряджанні: не гірше ніж -15°С - 50°С; При заряджанні: не гірше ніж -15°С - 40°С.		
		Клеми АКБ	F2		
		Ємність не менше	≥ 7,2 А/год (при 20-годинному розряді до 1,75В на комірку)		
		Максимальний струм заряду	≥ 2,1А		
		Максимальний струм розряду	≥ 130А		
		Номінальна напруга	12 В		
		Внутрішній опір:	≤24,0 Ом		
		Напруга підтримуючого заряду:	13,5-13,8 В постійного струму на АКБ		
		Напруга вирівнюючого заряду	14,4-15 В постійного струму на АКБ при 25°С		
		Саморозряд:	≤ 10% за 90 календарних дні. Можливість зберігання без підзарядження протягом не менш ніж 6 місяців при 25°С.		
		Вага не менше	2,37 кг.		

	Розмір	довжина 150,9 мм ±2; ширина 64,8 мм ±1; висота 98,6 мм ±1
	Термін експлуатації не менше ніж	3 роки
	Відповідність стандартам	ІЕС 61056-1/2:2012, UL1989
	Дата виробництва АКБ	виробленими не раніше ніж за 6 місяців до дати поставки замовнику.
	Гарантійний строк на АКБ , не менше	12 місяці з дати підписання Акта приймання-передачі товару
	<p><u>Термін поставки АКБ – однією партією – 5 робочих днів з дати укладання договору.</u></p> <p>Товар – новий, доставка товару здійснюється транспортом постачальника, завантажувально - розвантажувальні роботи за рахунок постачальника</p>	
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Розрахунок ОВ складено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, з урахуванням порівняння ринкових цін згідно наданих цінових пропозицій від ТОВ "ВСЕСВІТ ТЕЛЕКОМ", ТОВ "ФЛЕКСІС", ТОВ "СМАРТ СІНЕРДЖИ". Очікувана вартість розрахована відповідно до середньоринкового рівня цін та складає 496 275,00 грн. з ПДВ.

**Начальник управління
адміністрування та захисту інформації
Секретаріату Комісії**

Листровий С.О.

02.12.2024 р.