

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі**

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
“Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів HiRef, встановлених у серверних приміщеннях Комісії. Код ДК 021:2015: 50730000-1: Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок. Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-13-009467-а.
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічне обслуговування прецизійних кондиціонерів HiRef, встановлених у серверних приміщеннях Комісії Прецизійний кондиціонер HiRef NTS 0160 (3шт), у складі: внутрішній блок HiRef NTI 0160 (3шт); зовнішній блок HiRef NTC 0160 (3шт); джерело безперебійного живлення ЕС 3310 (3шт); система моніторингу та мобільного оповіщення (1шт). Технічне обслуговування включає: <ul style="list-style-type: none"> - Перевірка роботи блоків управління кондиціонерів; - Перевірка роботи запобіжних пристроїв; - Перевірка електричних з'єднань (перевірка відсутності нагріву контактів, надійності зажиму, при необхідності зачистка, затяжка); - Перевірка роботи системи захисту від протікання води; - Перевірка рівня хладагенту, дозаправка при необхідності; - Перевірка герметичності фреонового контуру детектором витоків; - Перевірка/регулювання тиску та температури лінії всмоктування, установка перегріву фреону; - Перевірка/регулювання тиску та температури на магістралі високого тиску, регулювання переохолодження фреону; - Перевірка/регулювання тиску конденсації фреону; - Перевірка фільтру-осушувачу; - Перевірка датчика забруднення повітряного фільтра; - Перевірка стану повітряного фільтра (очистка при необхідності); - Перевірка стану вологості фреону; - Очистка зовнішніх блоків (очистка при необхідності); - Перевірка дренажу та прочистка за необхідності; - Калібрування датчиків; - Перевірка роботи нагрівача підігріву картера компресора; - Перевірка системи мобільного оповіщення про аварії; Перевірка системи безперебійного електроживлення кондиціонерів (ДБЖ)
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру	Розрахунок ОВ складено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, з урахуванням порівняння ринкових цін згідно наданих цінових пропозицій від ТОВ "ПРОММОНТАЖСЕРВІС", ПП "Гранд Клімат", ДП "Енергосистеми-Луджер". Очікувана вартість розрахована відповідно до середньоринкового рівня цін та складає 150 625,33 грн. з ПДВ.

бюджетного призначення	
-----------------------------------	--

**Начальник управління
адміністрування та захисту інформації
Секретаріату Комісії**

Листровий С.О.

16.03.2026 р.